



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-2741

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目 2025 年年度环境监测

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别 废气



河南省生态环境监测院有限公司



声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、 未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 10 月 16 日
检测类别	废气	分析日期	2025 年 10 月 16 日-18 日
委托编号	ZYTHJ20252741	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	飞灰仓废气排放口	颗粒物	3 次/天，检测 1 天

三、质量保证及质量控制

- 1、所使用的检测方法均现行有效；
- 2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；
- 3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；
- 4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；
- 5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；
- 6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	仪器设备名称、型号 及编号	检出限
有组织 废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法 HJ 836-2017	Ohaus Discovery 天平 DV215CD HNZYT/SB-HJ-027	1.0mg/m ³

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
飞灰仓废气排放口	颗粒物	YZ25274101（01-03）	完好

检测 点位	检测 项目	采样 日期	检测结果			排气筒 高度 (m)
			标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
飞灰仓废气排 放口	颗粒物	2025. 10.16	932	2.4	2.24×10 ⁻³	28
			1.02×10 ³	1.8	1.84×10 ⁻³	
			993	1.3	1.29×10 ⁻³	
备注	1.只对当时采集的样品负责； 2.排气筒高度由客户提供。					

检测人员：杨航航、胡帅超、李巧慧

检 测 报 告

编 制: 张香娟 审 核: 张 彬
签 发: 张 彬 签发日期: 2025.10.31

——报告结束——



泌阳县丰和新能源电力有限公司

烟气参数表

检测点位	采样日期	检测项目	排气流速 (m/s)	排气温度 (℃)	排气含湿量 (%)
飞灰仓废气 排放口	2025.10.16	颗粒物	3.3	27.7	3.4
			3.6	26.3	3.2
			3.5	20.7	3.5
备注	只对当时检测的数据负责。				

